

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 01. September 1989
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (0 30) 25 03-2 72
Teletex: 308258
Telefax: (0 30) 25 03-3 20
GeschZ.: III 42-2.63.1.2/10/75

Bescheid
über
die Änderung
des Prüfbescheids vom 15. Januar 1986

Gegenstand: Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen, Serien FKS, FKL und FKV

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn 1

Geltungsdauer bis: 15. November 1989

Prüfzeichen: PA-X 114

Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 114 vom 15. Januar 1986 geändert.


Bemerkungen:

"Die Dichtungen aus elastischem, keramischen Filz Pos. 3 und Pos. 7 entfallen. Statt dessen müssen Dichtungen aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m³) - z.B. Superseal W -, mit den Abmessungen 14 mm x 18 mm (Pos. 3 und Pos. 7) verwendet werden."

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem obengenannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Im Auftrag

Cyris



1359d