

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 23. Dezember 1990

Reichpietschufer 74-76

Telefon: (0 30) 25 03-272

Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20

GeschZ.: III 42-2.63.1.2-5/90

Bescheid
über
die Änderung
des Prüfbescheids vom 14. August 1990

Gegenstand: Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen, Serie FVZ-K30-U

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn 1

Geltungsdauer bis: 13. August 1995

Prüfzeichen: PA-X 220

Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 220 vom 14. August 1990 geändert.

Bemerkungen:

Die besonderen Bestimmungen des Prüfbescheids vom 14. August 1990 werden wie folgt geändert.

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem obengenannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Der Prüfbescheid wird in den Besonderen Bestimmungen um den folgenden
Abschnitt 2.2 geändert:

2.2 Einbau in Unterdecken

Die Absperrvorrichtungen dürfen in feuerwiderstandsfähigen Unterdecken
aus Plattenbaustoffen in geschraubter und gespachtelter Ausführung
sowie in Einlegeplattendecken, jeweils mit nachgewiesener Feuerwider-
standsdauer - F 30 A - entsprechend den Anlagen Blatt 12 und 13 einge-
setzt werden.

Die Absperrvorrichtungen dürfen auch in folgende Metalldecken entspre-
chend Anlage Blatt 14 eingebaut werden:

Metalldecke	58 mm	420.86	86 813 1086/3574 TU BS
Metalldecke	58 mm	420.87	86 813 1086/3574 009 TU BS
Metalldecke	58 mm	420.88	3596/3677 227 263 TU BS

Die Durchbrüche sind entsprechend den Anlagen Blatt 12, 13 und 14
herzustellen und zu verschließen. Der Abstand zwischen den Gehäuse-
wänden der Absperrvorrichtungen muß mindestens 15 cm betragen.

Im Auftrag
Cyril

