

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 01. September 1989

Reichpietschufer 74-76

Telefon: (0 30) 25 03-2 72

Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20

GeschZ.: III 42-2.63.1.2/4/75

Bescheid
über
die Änderung
des Prüfbescheids vom 16. April 1981

Gegenstand: Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 1993

Prüfzeichen: PA-X 105

Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 105 vom 16. April 1981 geändert.

Bemerkungen:

"Die Dichtungen aus elastischem, keramischen Filz Pos. 3 und Pos. 10 entfallen. Statt dessen müssen Dichtungen aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m³) - z.B. Superseal W -, mit den Abmessungen 14 mm x 18 mm (Pos. 3 und Pos. 10) verwendet werden."

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem obengenannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Im Auftrag

Cyris



1378d