

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, den 1. Juli 1988

Reichpietschufer 74-76

Telefon: (0 30) 25 03-2 94

Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20

GeschZ.: III 42-2.63.1.2/5/75

Bescheid
über
die Änderung
des Prüfbescheids vom 16. April 1981

Gegenstand:

Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen

Antragsteller:

Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn 1

Geltungsdauer bis:

31. Dezember 1988

Prüfzeichen:

PA-X 106

Bemerkungen:

Die Besonderen Bestimmungen und die Anlagen des Prüfbescheids vom 16. April 1981 werden wie folgt geändert:

"Die asbesthaltigen Dichtungen Pos. 6 entfallen. Statt dessen müssen asbestfreie Dichtungen aus elastischem, keramischen Filz Bezeichnung "Silcafelt 130 D" (Raumgewicht ca. 130 kg/m³) mit den Abmessungen 15 mm x 6 mm (Pos. 6) verwendet werden."

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem obengenannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden. Wird der Prüfbescheid ergänzt oder zurückgezogen, so gilt dies auch für diesen Bescheid.

Im Auftrag

Cyris



0940c