Justageprotokoll Zertifikat

Produkt	Serie TVE
Produktgruppe	VVS-Regelgerät
Abmessung	160

Hersteller

TROX GmbH
Heinrich Trox Platz
47504 Neukirchen-Vluyn
Germany

Telefon +49(0)2845 2020
Telefax +49(0)2845 202265
E-Mail trox@troxgroup.com
Internet www.trox.de

Aufragsdaten

Auftragsnummer	DE1643110.10
Seriennummer	S/N1000001257630
Bestellschlüssel	TVE/160/XM0/M/105-350m3/h

Betriebswerte

Gerätefunktion	Volumenstromregelung
Betriebsart / Kennlinie	Regelung variabler Betrieb - Digitale Busschnittstelle Modbus RTU
qv min.	105 [m³/h]
qv max	350 [m³/h]
Nennvolumenstrom	929 [m³/h] entspricht 100% Wert bzw. bei Analogbetrieb 10V DC
Gerätekonstante C-Wert	Regelgeräteserie mit variablen C-Werten entsprechend Klappenstellung

Regelkomponente

Anbauteil	XM0
Reglertyp, Artikel-Nr., Serien-Nr.	TR0VM-024T-05I-DD15-MB A00000069230 S/N:2210121627511
Regelklappenantrieb	Standard, langsamlaufend, integriert (im Reglergehäuse)

Prüfungsort / Werk	TROX GmbH, Gendringer Str. 85, 46419 Isselburg/Anholt, Deutschland
Prüfungs-ID	DE20820230050121

Neukirchen-Vluyn, den 05.01.2023